



Czech

# INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo **12.421.343**

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.**  
**CZ - 691 11 Brumovice č. 235**  
**IČ: 46342966**

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 12.421.342 potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	<b>ruční otočné jednokřídlové šachetní dveře</b>
Typ:	<b>BV s lištovým dovíračem</b>
Druh:	<b>dvouplášťové</b>
Šířka:	<b>400 až 1000 mm</b>
Výška:	<b>450 až 2100 mm</b>
Šířka zárubní:	<b>75 až 350 mm</b>
Šířka nadpraží:	<b>50 až 200 mm</b>
Tloušťka dveřního křídla:	<b>55 mm</b>
Tloušťka plechu:	<b>1,5 mm</b>
Umístění dveřní uzávěrky:	<b>1770 mm</b>
Průhledové okénko:	<b>spodní okraj 1100 mm nad podlahou</b> rozměr 100x600 mm se sklem: a) Pyrobelit, výrobce AGC Glass Europe Louvain-La-Neuve, dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno b) Pyroguard, výrobce CGI International Haydock, dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
Použitá dveřní uzávěrka:	<b>LR 180L, výrobce PRUDHOMME SA Alfortville, Francie</b> <b>ELF 1 (DLF 1), výrobce Hans &amp; Jos. Kronenberg</b> <b>Bergisch Gladbach, SRN</b>
Výrobce:	<b>BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235</b>

splňuje požadavky požární odolnosti **ČSN EN 81-58:2003** a to takto:

- pro celistvost **E 120 minut**
- pro celistvost a radiaci **EW 60 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

## Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 12.421.342 ze dne 2019-10-04

**Tento inspekční certifikát má platnost do: 24.09.2024**

V Brně, dne 2019-10-04



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Michal Svrček**  
vedoucí obchodní jednotky