



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 12.421.334

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizaci:

**BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
CZ - 691 11 Brumovice č. 235
IČ: 46342966**

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 12.421.333 potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	ruční otočné jednokřídlové šachetní dveře
Typ:	JR s hydraulickým dovíračem
Druh:	dvouplášťové
Šířka:	400 až 1000 mm
Výška:	450 až 2100 mm
Šířka zárubní:	75 až 350 mm
Šířka nadpraží:	50 až 200 mm
Tloušťka dveřního křídla:	55 mm
Tloušťka plechu:	1,5 mm
Umístění dveřní uzávěrky:	1770 mm
Průhledové okénko:	spodní okraj 305 mm nad podlahou rozměr 80x1425 mm se sklem:
	a) Pyrobelit, výrobce AGC Glass Europe Louvain-La-Neuve, dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
	b) Pyroguard, výrobce CGI International Haydock, dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
Použitá dveřní uzávěrka:	LR 180L, výrobce PRUDHOMME SA Alfortville, Francie ELF 1 (DLF 1), výrobce Hans & Jos. Kronenberg Bergisch Gladbach, SRN
Výrobce:	BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235

splňuje požadavky požární odolnosti ČSN EN 81-58:2003 a to takto:

- pro celistvost **E 120 minut**
- pro celistvost a radiaci **EW 60 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 12.421.333 ze dne 2019-08-29.

Tento inspekční certifikát má platnost do: 22.05.2024

V Brně, dne 2019-08-29

**Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky**