



Czech

INSPEKČNÍ CERTIFIKÁT

evidenční číslo 12.421.346

vydaný dle ČSN EN ISO/IEC 17020 organizací:

**BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o.
CZ - 691 11 Brumovice č. 235
IČ: 46342966**

Na základě výsledků provedených posouzení, které jsou uvedeny v Inspekční zprávě TÜV SÜD Czech s.r.o. ev.č. 12.421.345 potvrzujeme, že níže uvedené zařízení:

Název:	ruční otočné dvoukřídlové šachetní dveře
Typ:	EMAN 93
Druh:	dvouplášťové
Šířka:	max. 2700 mm
Výška:	max. 2800 mm
Šířka zárubní:	50 mm
Šířka nadpraží:	68 mm
Tloušťka dveřního křídla:	50 mm
Tloušťka plechu:	1,5 mm
Průhledové okénko:	spodní okraj 1100 mm nad podlahou rozměr 100x600 mm se sklem: a) Pyrobelit, výrobce AGC Glass Europe Louvain-La-Neuve, dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno b) Pyroguard, výrobce CGI International Haydock, dodavatel Polymer Technology s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno
Použitá dveřní uzávěrka:	BV-3N, BV-K, BV-2N výrobce BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., Brumovice 235
Výrobce:	BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o., 691 11 Brumovice 235

splňuje požadavky požární odolnosti **ČSN EN 81-58:2003** a to takto:

- pro celistvost **E 90 minut**
- pro celistvost a radiaci **EW 60 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekční zprávě evidenční číslo 12.421.345 ze dne 2019-08-29.

V Brně, dne 2019-08-29

**Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček**
vedoucí obchodní jednotky